

FİRMA BİLGİLERİ

Firma: Yangın Takip Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Adres: Örnek Mah. Örnek Cad. No:1, Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0850 420 37 38
E-posta: info@yangintakip.com

TESİS BİLGİLERİ

İşyeri: Örnek Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tesis: Merkez Fabrika
Adres: Örnek OSB 2. Sokak No:5, Gebze / Kocaeli

Yetkili: Fatma Şahin
Telefon: 0532 000 00 00

Açıklamalar

Yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerde; yangın söndürme cihazlarının fiziksel durumu, basınç göstergesi, emniyet pimi ve mührü, tetik tertibatı, püskürtme nozulu ve son kullanma tarihi incelenmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş veya arızalı olduğu tespit edilen cihazların dolum ve bakım işlemleri yapılmış, cihazlar faal durumda teslim edilmiştir.

Cihaz Özeti (50 Adet)

Cihaz Türü	Adet	Kimyasal Bileşim
6 KG KKT	42	ABC Kuru Kimyevi Toz (%40 monoamonyum fosfat)
5 KG CO ₂	8	Karbondioksit

RAPORU DÜZENLEYEN

Mehmet Yılmaz

RAPORU ONAYLAYAN

İMZANIZ

Örnek Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Merkez Fabrika

6 KG KKT

42 Adet

Teknik Özellikler

Ağırlık	6 kg
Kimyasal Bileşim	ABC Kuru Kimyevi Toz (%40 monoamonyum fosfat)
Çalışma Basıncı	14 bar
Maksimum Basınç	20 bar
Boş Ağırlığı	3.5 kg
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C
Yangın Sınıfı	A, B, C
Ort. Boşalma Süresi	15 sn
Standart Referansı	TS EN 3-7+A1
Kontrol Standardı	TS 11827

Açıklamalar

Örnek Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Merkez Fabrika İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN 3-7+A1 Standardına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.

Sonuç

Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen Yangın Söndürme Cihazları, TS 11827 standartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde **05.09.2027** tarihine kadar kullanılması için İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarınca uygundur.

RAPORU DÜZENLEYEN

Mehmet Yılmaz

RAPORU ONAYLAYAN

İMZANIZ

Örnek Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Merkez Fabrika

5 KG CO₂

8 Adet

Teknik Özellikler

Ağırlık	5 kg
Kimyasal Bileşim	Karbondiyoksit
Çalışma Basıncı	58 bar
Maksimum Basınç	250 bar
Boş Ağırlığı	13 kg
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +60°C
Yangın Sınıfı	B, C
Ort. Boşalma Süresi	9 sn
Standart Referansı	TS EN 3-7+A1
Kontrol Standardı	TS 11827

Açıklamalar

Örnek Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Merkez Fabrika İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN 3-7+A1 Standardına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.

Sonuç

Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen Yangın Söndürme Cihazları, TS 11827 standartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde **05.09.2027** tarihine kadar kullanılması için İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarıncı uygundur.

RAPORU DÜZENLEYEN

Mehmet Yılmaz

RAPORU ONAYLAYAN

İMZANIZ